

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 33794/2025

V Olomouci dne 13. 3. 2025

Spis. zn.: KÚOK/17070/2025/OŽPZ/7288

Vyřizuje: Ing. Hana Miervová

Telefon: 585 508 628

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: h.miervova@olkraj.cz

Počet listů: 4

Počet příloh: -

Počet listů / svazků příloh: - / -

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 6. zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), **vydává** na základě žádosti společnosti TENZA Energo, s.r.o., IČO: 056 36 817, se sídlem Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno-Komárov, zastoupené na základě plné moci společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, doručené postoupením z Městského úřadu Lipník nad Bečvou dne 17. 1. 2025 ve věci záměru „**Instalace technologie pro poskytování SVR**“, připravovaného k realizaci v katastrálním území Lipník nad Bečvou, na pozemcích parc. č. 95/1 a parc. č. st. 2151 (dále jen „záměr“), na základě projektové dokumentace datované listopad 2024, pro povolení stavby na stavební záměr „Instalace technologie pro poskytování SVR“, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a na základě **§ 6 odst. 1** zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „Instalace technologie pro poskytování SVR“ je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za níže uvedených podmínek:

II.

Z hlediska ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 28. 2. 2025 (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), ve spojení s Čl. II odst. 2. zákona č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění, **souhlasí s povolením** předmětného **záměru „Instalace technologie pro poskytování SVR“** v k. ú. Lipník nad Bečvou, **jehož součástí je níže specifikovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší**, uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Název zdroje: **Náhradní zdroj elektrické energie**

- spalovací zařízení spalující kapalná paliva (nafta),
- záložní zdroj el. energie - diselagregát
- dva motorgenerátory každý o el. výkonu 572 kW.
- spalovací zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu **2,626 MW**.

Klasifikace zdroje: *Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší*

- dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší označený kódem **1.2.** „*Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně*“.
- dle § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší.
- dle přílohy č. 2, části II, k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „emisní vyhláška“).

Umístění zdroje:

- Stávající objekt kotelny Zahradní, který je součástí areálu Teplo Lipník nad Bečvou, a.s., Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou I. – Město, na pozemcích parc. č. 95/1 a parc. č. st. 2151 vše v k. ú. Lipník nad Bečvou.

Provozovatel zdroje:

- TENZA Energo, s.r.o., IČO: 056 36 817, se sídlem Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno-Komárov.

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Stavební a technologické parametry jednotlivých zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, především jejich kapacita, technické parametry a procesy na nich probíhající, budou při realizaci stavby dodrženy ve shodě s dokumentací předloženou v tomto správním řízení.
2. Případné další změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší při realizaci stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 17. 1. 2025 postoupením z Městského úřadu Lipník nad Bečvou žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ust. § 3 zákona o JES od společnosti TENZA Energo, s.r.o., IČO: 056 36 817, se sídlem Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno-Komárov, zastoupené na základě plné moci společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, ve věci záměru „Instalace technologie pro poskytování SVR“, připravovaného k realizaci v katastrálním území Lipník nad Bečvou, na pozemcích parc. č. 95/1 a parc. č. st. 2151, na základě projektové dokumentace datované listopad 2024, pro povolení stavby na stavební záměr „Instalace technologie pro poskytování SVR“, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín.

Krajský úřad, jako dotčený orgán z hlediska ochrany životního prostředí, dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

V souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona o JES požádal krajský úřad dne 5. 2. 2025 pod č. j.: KUOK 19946/2025 Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí o vyjádření k danému záměru podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává dle písm. a) závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství a podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.

Vyjádření bylo krajskému úřadu doručeno dne 12. 2. 2025 a zaevidováno pod č. j.: KUOK 23496/2025 s konstatováním, že Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí neshledal dotčení zájmů chráněných výše uvedenými zákony.

Spisová dokumentace obsahovala tyto podkladové dokumenty:

1. Žádost společnosti TENZA Energo, s.r.o., IČO: 056 36 817, ve věci vydání JES, doručená postoupením dne 17. 1. 2025, evidovaná pod č. j.: KUOK 17070/2025.
2. Projektová dokumentace pro povolení stavby na stavební záměr „Instalace technologie pro poskytování SVR“, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín.
3. Plná moc pro společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, datovaná dne 20. 11. 2024.
4. Rozhodnutí – povolení provozu pro zdroj „Plynová kotelna – Kotelna Zahradní“, vydané krajským úřadem dne 7. 9. 2015 pod č. j.: KUOK 81017/2015.

5. Vyjádření Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí doručené dne 12. 2. 2025 a zaevidováno pod č. j.: KUOK 23496/2025.

Popis záměru:

Předmětem záměru je instalace technologie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR, aFRR+) ve stávajícím objektu areálu kotelny Zahradní v Lipníku nad Bečvou, která patří společnosti Teplo Lipník nad Bečvou a.s. Jedná se o záložní (špičkový) zdroj elektřiny, který bude provozován maximálně 300 hodin v roce. Pro potřeby technologických zařízení se bude realizovat VN rozvodna, trafostanice a rozvodna NN. Záměrem je osazení těchto zařízení včetně příslušenství do stávajícího objektu teplárny. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu s tím, že se uvažuje osazení chladicí jednotky na sníženou střechu přiléhající garáže a s akumulací nádrží o objemu 50 m³, která bude umístěna vedle stávajících akumulacích nádrží. Kotelna Zahradní je situována v jižní části města Lipník nad Bečvou. Záplavové území končí před hranicí objektu. Technologická zařízení, u kterých hrozí zaplavení budou vyvýšena buď to stavebně, nebo budou mít svůj vlastní zvýšený rám.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na posuzované složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k posuzovaným zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Předmětný záměr byl posouzen komplexně, z hlediska všech složek ochrany životního prostředí, v případě, kterých jsou správní úkony nahrazovány JES. Z tohoto posouzení vyplynulo, že v rámci předmětného záměru jsou dotčeny pouze veřejné zájmy v oblasti **ochrany ovzduší**. Konkrétně se jedná o tento správní úkon:

Add. II.

Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu (stavebního zákona) dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Na úvod krajský úřad sděluje, že na podanou žádost o vydání závazného stanoviska aplikoval přechodné ustanovení dle Čl. II odst. 2. zákona č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění. Dle uvedeného přechodného ustanovení platí, že: „Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ...“.

V posuzovaném případě byla výše uvedená podmínka splněna, neboť žádost byla podaná dne 17. 1. 2025 společností TENZA Energo, s.r.o., IČO: 056 36 817, se sídlem Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno-Komárov, zastoupená na základě plné moci společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín a citovaný zákon, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší nabytí účinnosti, s výjimkou některých ustanovení,

dne 1. 3. 2025. Krajský úřad tedy předmětnou žádost posuzuje podle zákona o ochraně ovzduší ve znění účinném do 28. 2. 2025.

Ve stávajícím objektu kotelny Zahradní bude instalována technologie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR, aFRR+), technologie se sestává z dvou dieselagregátů, elektrokotle, akumulční nádrže a chladiče. A dále podružná zařízení sloužící k dopravě médií jako jsou čerpadla topné vody, čerpadlo nemrznoucí směsi, deskový výměník, doplňovací zařízení nemrznoucí směsi a expanzní nádoby. Tato technologie zajišťuje rychlou reakci na výkyvy v přenosové soustavě, poskytuje záložní energii a vyrovnává frekvenci.

Samotnou technologii tvoří:

- Dva dieselagregáty KOHLER V715C2 o el. výkonu 2 x 572 kW.
- Teplovodní elektrokotel Wärmebaronen EP 1200 o výkonu 1200 kW.
- Akumulační nádrž 10 m³ s tím, že se uvažuje s dalším doplněním venkovní akumulční nádrže o objemu 50 m³.
- Suchý chladič nemrznoucí směsi o tepelném výkonu 2x600 kW.

Záměrem je instalace technologie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, jejíž součástí je stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Náhradní zdroj elektrické energie“. Zařízení ke spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2,626 MW je dle ustanovení § 2 písm. e), g) a dle § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší, klasifikováno jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, uvedený pod kódem **1.2.** „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“. Podmínky provozu (specifické emisní limity) jsou pro tyto zdroje stanoveny v části II, přílohy č.2 k emisní vyhlášce s tím, že specifické emisní limity se však na záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně nevztahují. Provozovatel zdroje, s odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší, nemá legislativně stanovenou povinnost zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší.

Na základě poskytnutých údajů, pokud nejsou hodnoty jmenovitého tepelného příkonu, jmenovitého tepelného výkonu a tepelné účinnosti dieselagregátu uvedeny v technické dokumentaci zdroje, se jmenovitý tepelný příkon zdroje stanovuje výpočtem s využitím vzorce pro dieselagregáty. Krajský úřad stanovil výpočtem s využitím vzorce pro dieselagregáty (při spotřebě paliva 131,2 l/hod, hustotě nafty dle tabulek 0,845 kg/l a výhřevnosti nafty s průměrnou hodnotou 11,84 kWh/kg) celkový jmenovitý tepelný příkon jednoho dieselagregátu - 1,313 MW. Celkový jmenovitý tepelný příkon celé kotelny je tedy 2,626 MW.

Zákon o ochraně ovzduší v § 4 odst. 7 stanoví, že jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení celkového jmenovitého příkonu nebo celkové projektované kapacity, které jsou rozhodné pro stanovení a plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší a z emisní vyhlášky, sčítají, jestliže:

- se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
- jsou umístěny ve stejné provozovně, a
- dochází u nich, nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet (tzv. virtuální komín/výduch), ke znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových proudů nebo společným výduchem.

V této části krajský úřad konstatuje, že v posuzovaném případě byly výše uvedené podmínky splněny.

Kotelna Zahradní nyní disponuje plynovou kotelnou se třemi plynovými kotly a kogenerační jednotkou vč. akumulčních nádrží, které provozuje odlišný provozovatel.

Toto souhlasné stanovisko se vydává za podmínek uvedených ve výrokové části II. dokumentu. Podmínky č. 1 a č. 2 zdůrazňují závaznost předložené spisové dokumentace, ze které krajský úřad vycházel při formulaci JES s tím, že případné změny této dokumentace, zejména pak ty, v jejichž důsledku by došlo k navýšení emisí znečišťujících látek z provozu předmětného zdroje znečišťování ovzduší, je nezbytné s krajským úřadem projednat.

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší lze provozovat jen na základě povolení provozu. Předmětná žádost se týká zdroje znečišťování ovzduší, který je kategorizován jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší označený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“. Po realizaci předmětné stavby (před jejím uvedením do provozu) požádá provozovatel o vydání povolení provozu zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Náležitosti žádosti ve věci povolení provozu zdroje jsou stanoveny v příloze č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší.

Předložená žádost obsahovala veškeré podklady nezbytné pro posouzení vlivu stavby předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší. Krajský úřad prověřil doručenou žádost a další související podklady s konstatováním, že bylo dostatečně prokázáno, že předmětný zdroj vyhovuje požadavkům aktuální legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Na základě uvedeného krajský úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu (stavebního zákona) dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Hana Miřvová

Rozdělovník:

Žadatel: (prostřednictvím DS)

- TENZA Energo, s.r.o., Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno-Komárov,
- CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Na vědomí: (prostřednictvím DS)

- Obec Lipník nad Bečvou, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 753 31 Lipník nad Bečvou
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 753 31 Lipník nad Bečvou