

**MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA**

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

A5/231.2

Počet listů: 2

NAŠE ZN.:

OŽP/440/2017/

Č.j.:

PVMU 20341/2017 40



S00AX024KL5V

VYŘIZUJE:

Ing. Eva Štachová

TEL.:

582 329 408

FAX:

E-MAIL:

eva.stachova@prostejov.eu

DATUM:

14.2.2017

DLE ROZDĚLOVNÍKU

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 20.1.2017 podal

**Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, který zastupuje HOR - invest s.r.o., IČO 27779793, Tovární 1129/41a, Hodolany, 77900 Olomouc**

(dále jen "žadatel"), a na základě předložené dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou zpracovala HOR-invest s.r.o., Olomouc, odpovědní projektanti [redacted]

**v y d á v á s o u h l a s**

podle § 17 odst. 1 písm. a), c), e) vodního zákona ke stavbě:

**II/150 Prostějov - Přerov**

(dále jen "stavba"), na místě:

Název kraje

Olomoucký kraj

Název obce

Prostějov, Kralice na Hané, Hrdibořice, Biskupice, Dub nad Moravou

Identifikátory katastrálních území

604801, 648027, 672441, 733491, 785237, 785229, 633275

Názvy katastrálních území

Biskupice na Hané, Hrdibořice, Kralice na Hané, Prostějov, Vrahovice, Čechůvky, Dub nad Moravou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí – dotčení vodních toků

parc. č. 534/1, 534/2 v katastrálním území Biskupice na Hané, parc. č. 8095, 8096, 8097 v katastrálním území Prostějov, parc. č. 1002/1, 1002/3, 1002/5 v katastrálním území Vrahovice,

Číselný identifikátor vodního toku  
Název vodního toku  
Čísla hydrologického pořadí

parc.č. 1330, 1331/3 v katastrálním  
území Dub nad Moravou  
10100075, 10100133, 10219476  
Blata, Hloučela, Romže  
4-12-01-0590-0-00, 4-12-01-0580-0-00,  
4-12-01-0572-0-00, 4-12-01-0440-0-00,  
4-12-01-0600-0-00, 4-12-01-0241-0-00

v tomto rozsahu:

Jedná se o stavební úpravy vybraných úseků krajské silnice II/150 v části Prostějov - Přerov. Úsek A stavebních úprav silnice II/150 je veden intravilánem města Prostějov, začíná křižovatkou II/150 a II/433 - provozní staničení 134,878 km a končí v místě okružní křižovatky na Petřském náměstí – provozní staničení 135,350 km. Celková délka úprav úseku „A“ činí cca 0,300 km. Dle PD nedojde k dotčení (přímému kontaktu) Mlýnského náhonu.

Úsek B stavebních úprav silnice II/150 je veden intravilánem města Prostějov, začíná křižovatkou ul. Svatoplukova a Vrahovická - provozní staničení 135,996 km a končí v místě křižovatky silnic II/150 x III/4357 (ul. Vrahovická x Majakovského) - provozní staničení 138,220 km. Celková délka úprav úseku „B“ činí cca 2,200 km.

Úsek C stavebních úprav silnice II/150 je veden extravilánem, začíná v místě křižovatky III/3679 x II/150 - provozní staničení 139,777 km a končí v místě hranice olomouckého kraje u mostu ev.č. 150-074 – provozní staničení 145,563 km. Celková délka stavebních úprav úseku „C“ činí cca 5 725 km.

Součástí stavebních úprav všech úseků je úprava chodníkových ploch, rekonstrukce propustků, autobusových zastávek, sjezdů, veřejného osvětlení, přeložky IS, sadové úpravy atd. Odvodnění zpevněných povrchů příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. Část dešťových vod odváděna drenáží.

Dojde k rekonstrukci mostu ev.č. 150-072 přes VVT Hloučela (SO B.201), mostu ev.č. 150-073 přes VVT Romže (SO B.202) a mostu ev.č. 150-074 přes VVT Blata (SO C 201).

Stavbou jsou dotčena katastrální území Prostějov, Vrahovice, Čechůvky, Kralice na Hané, Hrdibořice a Biskupice na Hané. Stavbou dojde k dotčení významných vodních toků (VVT) Hloučela, Romže a Blata, včetně jejich záplavových území, ochranného pásma 2. vnějšího a vnitřního stupně vodního zdroje Hrdibořice a CHOPAV "Kvartér řeky Moravy".

K této stavbě vydal správce povodí a správce dotčených VVT Blata, Hloučela a Romže, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno dne 29.11.2016 pod zn. PM060438/2016-203/Fi souhlasné stanovisko.

#### **Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí a dotčených vodních toků – tj. Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 29.11.2016 pod zn.:PM060438/2016-203/Fi:

1. Opravami mostů nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území.
2. SO B202 Most ev.č. 150-073: v profilu koryta pod mostem budou nejdříve odtěženy sedimenty a teprve poté provedeno opevnění.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
4. Při bourání částí konstrukcí a provádění sanace nosné konstrukce musí být staveniště zajištěno tak, aby nedocházelo k padání odpadu, stavebního materiálu nebo závadných látek do toku.
5. Požadujeme, aby opevnění dna pod mostem přes Romži bylo stabilizováno zakončovacím příčným prahem s hloubkou založení minimálně 800 mm. Úprava dna pod mostem musí plynule navazovat na šikmé břehy.



6. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
7. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
8. Zahájení a ukončení prací na opravě mostů (zejména bourání říms, stavbě lešení a provádění opevnění dna) požadujeme oznámit přímému správci (Povodí Moravy, s.p, ZHM, provoz Přerov) min. pět pracovních dnů předem. Dále bude přímý správce přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce.
9. Přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
10. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží investor zaměření skutečného provedení stavby všech tří mostů vyhotovené oprávněným geodetem (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření).
11. Opravou propustků nedojde ke zmenšení jejich průtočného profilu a zhoršení stávajících odtokových poměrů, tzn. propustky budou opraveny v kolaudovaných parametrech.
12. Dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány vsakem, DSP bude zahrnovat popis odvodnění veškerých stavebních objektů.
13. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
14. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

Na mostech přes vodní toky Hloučela a Romže jsou umístěna hladinová čidla v majetku města Prostějova. Před vydáním stavebního povolení je třeba si vyžádat jeho stanovisko s ohledem na rekonstrukci dotčených mostních konstrukcí (odbor kanceláře primátorky – odd. krizového řízení).

**Doba, po kterou se souhlas uděluje:** 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska.

#### **Odůvodnění:**

Dne 20.1.2017 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- Dokumentace stavby se zákresem stavby do katastrální mapy a situací širších vztahů
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p. Brno pod zn.: PM060438/2016-203/Fi ze dne 29.11.2016
- Plná moc k zastupování žadatele

Vzhledem k tomu, že rozhodující část stavebního záměru leží ve správním obvodu ORP Prostějov a po předchozí dohodě s vodoprávním úřadem odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouc, je předmětné závazné stanovisko vydáno i pro pozemky p.č. 1330, 1331/3 v k.ú. Dub nad Moravou.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a vydal souhlasné stanovisko k předmětné stavbě.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vydaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí orgánů státní správy.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci jiných orgánů státní správy.

Otisk razítka

Ing. Martina Cetková v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

**Obdrží:**

1. Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf, který zastupuje HOR - invest s.r.o., IDDS: f4cana2
2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
3. Statutární město Prostějov, zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov
4. Obec Biskupice, IDDS: 2mwbxqm
5. Obec Hrdibořice, IDDS: m6uar88
6. Městys Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw
7. Městys Dub nad Moravou, IDDS: 4yubeit
8. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
9. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
10. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
11. Magistrát města Olomouc, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
12. A/A